

Зарегистрирована

Отделом надзорной деятельности по
Ленинскому району УНД и ПР Главного
Управления МЧС России по Московской
области

(наименование органа Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий*)

« 15 » сентября 20 15 г.

Регистрационный номер № 46228501-70-00008

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Государственного казенного учреждения здравоохранения Московской области «Видновский специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики – полное наименование; ГКУЗ МО «Видновский специализированный дом ребенка» - сокращенное наименование; функциональное назначение – лечебно-профилактическое учреждение, обеспечивающее медицинскую помощь, в том числе восстановительное лечение, а также комплекс медико-психолого-педагогической реабилитации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 0 до 4 лет.

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица: 1025000661718

Идентификационный номер налогоплательщика: 5003042255

Место нахождения объекта защиты:

Московская область, Ленинский район, город Видное, ул.Школьная, дом 91.


(указывается адрес фактического места нахождения объекта защиты)

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического (физического лица, которому принадлежит объект защиты:

142703, Московская область, Ленинский район, город Видное, ул.Школьная, дом 91, тел./факс (495)541-06-76, тел.(495)541-04-92, e-mail: vidnoe-detdom@mail.ru

№ п/п	Наименование раздела
I	Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты
	В соответствии с разделом 1, гл.14 ст.64 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123 (Заполняется, если проводился расчет риска. В разделе
	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» расчет пожарного указываются расчетные значения уровня пожарного риска и допустимые
	риска не производится
	значения уровня пожарного риска, а также комплекс выполняемых инженерно-технических
	и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска)
II	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара
	Не проводилась (риск отсутствует) в связи с отсутствием арендаторов на занимаемой (заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба
	площади и нормативным расстоянием до ближайших зданий и сооружений
	имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
III	Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документах по пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты
1.	Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»
2.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
3.	СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»
4.	СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»
5.	СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»
6.	СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»
7.	СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»
8.	СП 7.13130.2013* (СНиП 41-01-2003*) «Отопление, вентиляция и кондиционирование»
9.	СП 118.13330.2012* (СНиП 31-06-2009*) «Общественные здания и сооружения»
10.	Правила устройства электроустановок (ПУЭ)
11.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление правительства РФ №390 от 25.04.2012 г.)
11.1	I. Общие положения: п.п. 1-4, 6, 7, 12, 14, 23, 24, 25, 26, 30, 32, 33-40, 42, 43, 61-65, 70, 71
11.2	II. Территории поселений: п. 77
11.3	V. Научные и образовательные учреждения: п.п. 96-105
11.4	VIII. Медицинские организации: п.п. 135-140
11.5	XVIII. Требования к инструкции о мерах пожарной безопасности: п.п. 460-462
11.6	XIX. Обеспечение объектов первичными средствами пожаротушения: п.п. 463-468, 471, 475, 478, 480

Настоящую декларацию разработал:
И.о. главного врача ГКУЗ МО «Видновский
специализированный дом ребенка»
Король Яна Викторовна



Король

(подпись)

« 14 » июля 20 15 г.

0013 № 0259



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Московской области
г. Москва, ул. Обручева, д. 46, тел. 8 (499) 742 - 07 - 72

Отдел надзорной деятельности по Ленинскому району
г. Видное, проспект Ленинского Комсомола, д. 1, тел. 8-495-541-37-44,
e-mail: ogpn_vidnoe@mail.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиям
пожарной безопасности

в период с 10 ч. 00 мин. « 13 » июля 2015 г. по 12 ч. 50 мин.
« 13 » июля 2015 г. проведено обследование документов, объекта
заявителя: **нежилые помещения (площадь помещений - 1728,0 кв.м.)**
(наименование здания, сооружения, строения, помещения (цеха), установки)

расположенного (-ых) по адресу: **142703, Московская область,
Ленинский район, г. Видное, ул. Школьная, д. 91.**

Вывод по результатам обследования: объект защиты **соответствует**
требованиям пожарной безопасности

Данное заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности, действительно при условии выполнения требований пожарной
безопасности, установленных для указанного в нем объекта защиты

Настоящее заключение выдано: **Государственному казенному учреждению
здравоохранения Московской области «Видновский специализированный
дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной
системы с нарушением психики»**

(полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя))

ИНН: **5003042255**

Заместитель главного государственного
инспектора Ленинского района
по пожарному надзору
М.П.


С.В. Дежкин

«15» июля 2015 г.

№ 8-2-10-17-55